

Orońsko, 15.10.2013 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 do jednostek administrowanych przez Urząd Gminy w Orońsku w sezonie grzewczym 2013/2014.

Zamawiający, Gmina Orońsko otrzymała następujące zapytanie dotyczące treści siwz:

W związku z zamiarem przystąpienia do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę oleju opałowego do jednostek gminnych Gminy Orońsko prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:

Zapytanie nr I z dnia 15.10. 2013 r. brzmi następująco:

- 1) W Państwa SIWZ oraz załącznikach do SIWZ istnieje zapis, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS, którego producentem jest PKN ORLEN. Wskazanie konkretnego producenta jest niezgodne z zapisem art. 29 punkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto wskazanie jednego producenta uniemożliwia składanie ofert Wykonawcom, którzy są dystrybutorem paliw innych producentów. Wnosimy o modyfikację SIWZ i załączników zawierających nazwę EKOTERM-PLUS.
- 2) Proszę o informację jaka będzie ilość jednorazowej dostawy oleju opałowego, w jakiej częstotliwości będą dostawy i czy dostawy do poszczególnych miejsc będą łączone?

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759 z późn. zm) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w **pkt 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt 3.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia** - jest zapis o treści:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ad. 2. Jednorazowa dostawa oleju opałowego wynosić będzie max 20 000 litrów, średnio co 1,5 miesiąca (w zależności od warunków atmosferycznych), dostawy do poszczególnych miejsc będą łączone.

z up. WÓJTA
mgr Alicja Figarska
SEKRETARZ GMINY