

**Wojewódzki Zarząd  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Radomiu  
Inspektorat w Szydłowcu**

26 – 500 Szydłowiec, ul. Targowa 4  
[www.warszawa.wzmiuw.gov.pl](http://www.warszawa.wzmiuw.gov.pl)

tel. (048) 617 03 14 fax. (048) 617 03 14  
e-mail: [o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl](mailto:o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl)

Szydłowiec, dnia 07.07.2010r.


Nr WZMiUW. IR/SZ.4105/U/25/10

***Biuro Projektów  
Systemów Wodno - Ściekowych  
ul. Duleby 2a  
20 - 326 Lublin***

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Szydłowcu uzgadnia operat wodno - prawny na przekroczenie rzeki Oronki w km 5 + 270 w m-ci Orońsko kanałem tłocznym PE Dn 125mm z następującymi uwagami:

1. Przewód tłoczny ścieków należy wykonać, tak jak podano w operacie, na głębokości 1,50m poniżej rzędnej dna istniejącego rzeki (licząc od osi przewodu tłocznego).
2. Przekazać inwentaryzację powykonawczą nowo wybudowanego rurociągu tłocznego w obrębie rzeki Oronki do tut. Inspektoratu, w celu wprowadzenia zmian w ewidencji przejść przez urządzenia melioracji wodnych podstawowych.
3. Przypominamy jednocześnie, że właściciel projektowanych urządzeń jest zobowiązany do wnoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa i jest zobowiązany do zawarcia umowy na użytkowanie tych gruntów z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, zgodnie z art.20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz.2019 z późn. zm).
4. Oznakować słupkami miejsca kolizji z rzeką Oronką.
5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót (dot. kolizji) należy powiadomić na 7 dni wcześniej tut. Inspektorat.

KIEROWNIK INSPEKTORATU

  
mgr Sylwia Płowiec

**Otrzymują do wiadomości:**

1. Urząd Gminy w Orońsku
2. A/a