



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Radom,
ul. Średnia 49 26-600 Radom
Tel.: (+48 48) 365 70 00 centrala
Faks: (+48 48) 365 71 94

Cyfralok
REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY
W OROŃSKU
wpłynął dnia 28.09.09.
por. 4718
102-1320
[Signature]

Radom, dnia 2009-09-22
Nasz znak TU/3239/2009/ZSz

Adresat: Urząd Gminy
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko

Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2009-09-09 określamy warunki przyłączenia dla pompowni ścieków P-2 dz. nr 21/10 w Orońsku na moc przyłączeniową 9,0 kW.

- 1 Miejscem przyłączenia będzie słup linii n/n nr 3/5.
- 2 Podmiot zostanie zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.
- 3 Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na:
wyjsciu przewodów od zabezpieczeń w złączu , w kierunku instalacji odbiorcy.
- 4 Połączenie z siecią instalacji objętej wnioskiem należy wykonać: **przyłączem kablowym spełniającym kryteria doboru min YAKY4x35mm².**
- 5 W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci niskiego napięcia:
-zabudować złącze kablowo pomiarowe ZKP-3(1), w linii ogrodzenia działki, z dostępem od strony ulicy.
- zabudować na słupie przy zejściu kabla kpl. ograniczników przepięć i uziemienie.
-wyprowadzić ze złącza kablowo pomiarowego zalicznikową w.i.z.
- 6 Układ pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i wymagania):
3 fazowy I strefowy w złączu kablowo-pomiarowym .
- 7 Zabezpieczenie główne przystosowane do oplombowania o prądzie znamionowym **20A** należy instalować **w złączu pomiarowym.**
- 8 **Zabrania się korzystania z urządzeń i instalacji powodujących zakłócenia w sieci energetycznej.**
- 9 Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej $\text{tg } \varphi = 0,4$.
- 10 Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „**Orońsko Centrum Rzeźby**” pracuje w układzie **TN-C.**
- 11 Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.
- 12 Zasady realizacji warunków oraz projektowany koszt wykonania określone zostaną w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do niniejszych warunków.
- 13 W celu zawarcia umowy prosimy o osobisty kontakt w **siedzibie RZE Radom w godz. 7³⁰ – 14⁰⁰ w pokoju Nr 104, tel. 048 36-57-161 , 048 36-57-164 , 048 36-57-168.**

[Signature]
Załącznik: projekt umowy o przyłączenie:

Z poważaniem.

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Radom
Zaś. Dyrektora
KIEROWNIK TECHNICZNY

[Signature]
Dyrektor Skrok