

**Wojewódzki Zarząd  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Radomiu**

**Inspektorat w Szydłowcu**

26 – 500 Szydłowiec, ul. Targowa 4  
[www.warszawa.wzmiuw.gov.pl](http://www.warszawa.wzmiuw.gov.pl)

tel. (048) 617 03 14 fax. (048) 617 03 14  
e-mail: [o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl](mailto:o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl)

---

Szydłowiec, dnia 28.05.2009r.


Nr WZMiUW.IRS.4105/U/12/08/09

***Biuro Projektów  
Systemów Wodno - Ściekowych  
ul. Duleby 2a  
20 - 326 L u b l i n***

W nawiązaniu do otrzymanego pisma nr L.dz.1884/31/09 z dnia 22.05.2009r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Szydłowcu informuje:

1. Na przekroczenie rzeki Oronki w km 5 + 270 kanałem tłocznym należy wykonać operat wodnoprawny i uzgodnić w tut. Inspektoracie, a pozwolenie wodnoprawne uzyskać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
2. Przewód tłoczny ścieków należy wykonać niemniej niż 1,2m poniżej rzędnej dna istniejącego rzeki (licząc od górnej tworzącej rury osłonowej).
3. Przejście pod dnem rzeki wykonać przy udziale przedstawiciela tut. Inspektoratu
4. Oznakować słupkami miejsca kolizji z rzeką Oronką
5. Przekazać inwentaryzację powykonawczą nowo wybudowanego rurociągu tłoczego w obrębie rzeki Oronki do tut. Inspektoratu, w celu wprowadzenia zmian w ewidencji przejść przez urządzenia melioracji podstawowej.

KIEROWNIK INSPEKTORATU

  
Stefan Wiśniewski