

IBR.271.1.5.2014.KW

**WYJAŚNIENIE**  
**W SPRAWIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *budowę boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Łaziskach*.

**Zamawiający, tj. Gmina Orońsko** otrzymała następujące pytanie:

**PYTANIE I - z dnia 07 maja 2014 r.**

1. Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie roboty związane z niwelacją terenu należy wykonać:
  - czy zakres robót niwelacyjnych zgodny jest z zakresem wyszczególnionym w przedmiarze robót?
  - czy w związku z niwelacją należy dowieźć dodatkowy piasek do wyprofilowania terenu pod warstwy konstrukcyjne?
2. Jaka ilość zbrojenia rozproszonego [kg/m<sup>3</sup>] należy dodać do podbudowy betonowej boiska?
3. Czy podbudowa pod chodnik to warstwa gruntu stab. cementem (rys nr 7 , opis techn. str 11), czy też warstwa z chudego betonu o grubości 15 cm (opis techn. str 9, przedmiar)?
4. Opis techniczny ogrodzenia wskazuje na konkretnego producenta co jest niezgodne z ustawą PZP. Prosimy o dopuszczenie innych profili słupów ogrodzenia wysokości 6m oraz 4m, równoważnych pod względem zadania jakie mają spełniać; powszechnie stosowanych dla boisk typu "Orlik".
5. W jaki sposób należy zagospodarować ziemię po korytowaniu boiska?
6. Prosimy o poprawę przedmiaru: bramki do piłki ręcznej winny mieć wymiar 3x2m.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje sprzętu do tenisa (przedmiar);
8. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje dostawę stanowiska sędziowskiego (1szt).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Ad.1.** Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

**Ad. 2.** W warstwę podbudowy z betonu należy przyjąć zbrojenie rozproszone z włókna stalowego w ilości 1,50 t.

**Ad. 3.** Podbudowę chodnika należy wykonać zgodnie z rys. 7 oraz opisem pkt 4.4.

**Ad. 4.** Opis techniczny w pkt 4.2. dotyczy profilu słupka piłkochwytywów - określa przekrój profilu i jego wysokość.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w pkt 3 ppkt 3.2. zawiera zapis o treści:

Uwaga: Jeżeli w projekcie budowlanym lub SIWZ wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).

**Ad.5.** Dotyczy organizacji placu budowy, kwestia ziemi po korytowaniu została ujęta w przedmiarze.

**Ad. 6.** Do oferty należy przyjąć wymiar bramek 5,00x2,00m.(poz.33 przedmiaru robót).

**Ad. 7.** Oferta musi zawierać pozycję 34 przedmiaru robót.

**Ad. 8.** Do oferty nie należy przyjmować stanowiska sędziowskiego.

z up. Wójta  
Krystyna Wójcik  
Kierownik Referatu  
Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa