

IBR.271.1.2.2012.KW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Walsnowie”.**

Zamawiający, tj. Gmina Orońsko otrzymała następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1 z dnia 15.03.2012 r. brzmi następująco:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej (opis) wskazuje przedłużenie 4m ogrodzenia na odc. A do 6m. Z załączonego rys. nr 4 można odczytać, że od wysokości 4m należy zastosować inny rodzaj siatki, o którym nie ma wzmianki z kolei w żadnym innym miejscu w dokumentacji. Zwracamy się zatem z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje zastosowanie siatki polipropylenowej jako przedłużenie ogrodzenie do 6m?

Zapytanie nr 2 z dnia 15.03.2012 r. brzmi następująco:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej (opis) wskazuje przedłużenie 4m ogrodzenia na odc. A do 6m. Przedłużenie ogrodzenia ma zapewne służyć jako piłkochwyty. Piłkochwyty na obiektach sportowych są montowane w postaci osobnych konstrukcji. W przypadku piłkochwyty jako osobnej konstrukcji od ogrodzenia, stosuje się piłkochwyty na słupach z siatką polipropylenową, która to siatka pełni funkcję wychwytywania piłek i amortyzowania uderzenia, a nie, jak w przypadku paneli lub siatki stalowej, odbijania piłki, co uszkadza konstrukcję piłkochwyty i naraża Inwestora na koszty związane z naprawą konstrukcji. Proponujemy zatem poniżej przedstawiony system piłkochwyty, który od wielu lat bez zarzutów spełnia swoją funkcję na zrealizowanych przez naszą firmę obiektach sportowych oraz posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty:

Dwa piłkochwyty jako niezależna od ogrodzenia konstrukcja

- słupy stalowe cynkowane ogniowo o wym. 80x80x3mm, montowane w rozstawie 4,0m,
- stężenie górne na skrajnych przęsłach z rygla stalowego cynkowanego ogniowo o wym. 50x30mm
- siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 10x10x4 mm mocowana do słupów za pomocą karabińczyków mocowanych do linek stalowych rozpiętych na słupach;
- montaż zgodnie z dokumentacją oraz z zaleceniami producenta.

Zwracamy się zatem z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wolnostojących piłkochwyty?

Zapytanie nr 3 z dnia 15.03.2012 r. brzmi następująco:

Zamawiający w załączonym do dokumentacji przedmiarze (poz. nr 29) wyszczególnia „Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6m. Prosimy o sprecyzowanie wspomnianego opisu, tj. wyjaśnienie, co dokładnie Zamawiający rozumie pod nazwą rusztowanie

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn.zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.

Do oferty należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z dokumentacją projektową (opis punkt 4.2.4 oraz rys nr. 4),

Ad.2.

J.w.

Ad. 3.

Rusztowania były skalkulowane do montażu paneli wypełniających piłkochwyty.

Z Ur. WOJTA
mgr Alicja Marska
SEKRETARZ GMINY